Datacenters français d'Atos

Indicateurs Environnementaux

October 2026

Datacenters français d'Atos

Indicateurs Environnementaux

- Conformément à l'article L.236-1 du Code de l'énergie, suivant à la directive européenne, ainsi qu'à l'article D. 236-3 du Code de l'énergie, Atos met à disposition du public les informations déclarées sur une page Web/URL dédiée.
- Veuillez trouver ci-dessous les données relatives à la déclaration de la directive européenne d'efficacité énergétique des datacenters français d'Atos pour l'année 2025.

Année 2025	Unité	Atos Centre de données en France						
Nom du centre de données		**DC de Trélazé**	**DC B4**	**DC B5.1**	**DC B5.2**	**DCM1**	**DCM2**	**DCM3**
Date de mise en service du centre de données (MM - YYYY)		1985-1989-2009	2011	2013	2014	2018	2018	2019-2020
Nom de la commune dans laquelle se situe le centre de données		Trélazé (49800)	Les Clayes-sous-Bois (78340)	Les Clayes-sous-Bois (78340)	Les Clayes-sous-Bois (78340)	Les Clayes-sous-Bois (78340)	Les Clayes-sous-Bois (78340)	Les Clayes-sous-Bois (78340)
Code de l'unité administrative locale (UAL)		49353	78165	78165	78165	78165	78165	78165
Surface des locaux dédiés à l'activité de centre de données	m2	5207	1369	390	390	981	856	890
dont surface des salles destinées à accueillir des équipements informatiques	m2	3176	620	226	226	454	454	488
Puissance électrique maximale admissible en équipements informatiques dans les salles informatiques	kW	**2282**	**689**	**260**	**260**	**459**	**459**	**563**
Demande de puissance des technologies de l'information installées	kW	**688.72**	**0**	**62**	**52**	**159**	**366**	**298**
Consommation énergétique annuelle totale du centre de données	GWh	**11.754**	**1.502**	**0.888**	**0.898**	**2.340**	**4.466**	**2.731**
Consommation électrique annuelle totale du centre de données	GWh	**11.187**	**1.497**	**0.873**	**0.881**	**2.324**	**4.431**	**2.711**
dont consommation électrique des équipements informatiques du centre de données	GWh	6.360	0.640	0.549	0.475	1.524	3.149	1.983
Consommation totale d'énergie renouvelable	GWh	**11.6077**	**1.4970**	**0.8730**	**0.8810**	**2.3240**	**4.4309**	**2.7109**
dont consommation totale d'énergie renouvelable sous garanties d'origine	GWh	11.6077	1.4970	0.8730	0.8810	2.3240	4.4309	2.7109
dont consommation totale d'énergie renouvelable provenant d'accords d'achat d'électricité	GWh	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
dont consommation totale d'énergie renouvelable produite à partir de sources renouvelables sur site	GWh	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Chaleur fatale réutilisée	kWh	**600254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Température moyenne de la chaleur fatale	°C	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Température de consigne moyenne de l'air d'admission des équipements informatiques	°C	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Volume d'eau prélevé pour les activités de centre de données	m3	18	3	0	0	41.5	41.5	168.43
dont eau potable	m3	18	3	0	0	41.5	41.5	168.43
Quantité de fluides frigorigènes émise dans l'atmosphère au cours de l'année	kg	**0**	**111.98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Types de réfrigérants		R134 A	R134A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
PUE		1.7231	2.3632	1.6071	1.8764	1.5453	1.4261	1.3931
WUE		0.0004	0.0047	0.0000	0.0000	0.0178	0.0178	0.0849
REF		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ERF		5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Thank you!

Atos is a registered trademark of Atos SE. © 2024 Atos. Confidential information owned by Atos, to be used by the recipient only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Atos.